





- LEGENDA:**
- Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, typ F402 25A/9 PD
 - EI. prípojka NN pre VO, kábel AYKY-J 4x25mm² voľne vo výkope
 - Kábel VO AYKY-J 4x25mm² v chráničke voľne vo výkope
 - Kábel VO AYKY-J 4x25mm² v chráničke - obbetónovaný pod spávenou plochou
 - Výbojkové svietidlo na novom osvetľovacom stĺžari včm, 70W, IP 54 (podľa výberu investora)
 - Uzemnenie stĺžara VO
 - Kiosková trafostanica koncová, typ MKP-800, TS 400kVA (PD nerieši)
 - Distribučné rozpojovacie a ladiačie skrine SR (PD nerieši)

- Existujúce siete:**
- Distribučné kábelové 22kV VN vedenie v zemi
 - Distribučné kábelové NN vedenie v zemi
 - Existujúce vzdušné NN vedenie
 - Vodovod
 - Kanalizácia
 - Plynovod
 - EI. prípojka - plyn. účely
 - Telekomunikačný kábel
 - Hydrometeorologický odvodňovací kanál



Rozvodná sieť: 3/PEN AC 50Hz, 420V/242V, TN-C
 Ochrana pred zrážaním elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41 (do 1000V)
 Ochranné opatrenie: samostatné odpojenie napájania čl. 411
 Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
 Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:
 - A.1 Základná izolácia žijúcich častí
 - A.2 Zbierané alebo kryty
 - Ochrana pri ponuche (ochrana pred nepriamym dotykom):
 - Ochranné uzemnenie a ochranné napájanie čl. 411.3.1
 - Samostatné odpojenie pri ponuche čl. 411.3.2



Veľkosť výkresu: podľa protokolu

		PROJEKTOVÁ, REALIZAČNÁ A INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ V ELEKTROTECHNIKE Pávkova 4 04011 KOSICE			
		fax: 055 - 72 987 62; tel.: 055 - 62 339 97; tel.: 055 - 72 987 81 e-mail: privel@privel.sk; web: www.privel.sk IČO: 316 718 29; DIČ: 202048357; IČD: SK02048357			
Navrhovateľ:	Ing. Peter Jacko	Počet listov:	15 x A4	Autor projektu:	Ing. Peter Jacko
Vypracoval:	Ing. Tomáš Váňal	Dátum:	03/2014		
Kontroloval:	Ing. Vladimír Šmánský	Stupeň:	DUR+DSP		
Investor:	Obec Smrečany, 032 05 Smrečany 48	EČA:	212/1/14	Paré:	
Miesto stavby:	k.u. Smrečany				
Stavba:	Verejné osvetlenie IBV Pod Hôrkami Smrečany				
Objekt:	SO Verejné osvetlenie			Arch.č.:	P1-2121.14-
Obsah:	Situácia	Mierka:	1:500	Č. výkresu:	202
			Lič. ACAD 2004 LT		34-4429366